

附件：

低压配电房及线路迁移改造方案

改造方案（供参考，以现场实际踏勘为准）：

- 1、敷设一条新的低压电缆（ $4*185+1*90$ ）从变压器至原外科楼（7号楼）新配电柜（1进5出）。
- 2、6号楼中心药房门口配电柜换新（1进10出）并重新做基础、内部空开换新。从此配电箱敷设一条新的低压电缆（ $4*50+1*25$ ）到3楼，替换现2楼配电房到此的架空飞线。
- 3、从6号楼顶空压站旁配电柜敷设一条新的低压电缆（ $4*50+1*25$ ）到8号楼顶，专供热水机组使用。
- 4、敷设一条新的低压电缆（ $4*185+1*90$ ）从变压器至6号楼与8号楼交汇处，供8号楼专用（配电柜要求1进7出）。
- 5、整理二楼配电房原主电缆，重新敷设至一楼配电房后（新增室外配电柜，1进7出），专供3、4、5号楼及新装电梯使用。
- 6、将家属区食堂现主线缆与配电箱（新增1个配电箱和 $3*25$ 电缆约20米）重新敷设对接。
- 7、拆除多余电线。

总务科

2023年5月11日